

Plan održavanja > Pogon za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

Interval > 3 meseca

Aktivnost	Opis postupka	Provereno
Provera integriteta uređaja	Opšti vizuelni pregled (čvrstoća, integritet tela, čistoća)	<input type="checkbox"/>
	Kontrola priključnog cevovoda (voda se uliva)	<input type="checkbox"/>
	Kontrola izlivnog cevovoda (voda se preliva i izliva ka recipijentu)	<input type="checkbox"/>
Provera rada kompresora	Čuje se zvuk motora, vizuelno proveriti aeraciju u aktivacionom tanku	<input type="checkbox"/>
Provera rada tajmera	Tajmer se uključuje i isključuje prema definisanom vremenu	<input type="checkbox"/>
Vizuelni pregled uređaja	Aeracija u aktivacionom tanku	<input type="checkbox"/>
	Rad vazdušnih pumpi	<input type="checkbox"/>
	Nivo vode u tanku za sedimentaciju, ulazna cev	<input type="checkbox"/>
	Nivo vode u tanku za završno taloženje	<input type="checkbox"/>
	Kontrola aeracijskih ventila	<input type="checkbox"/>
	Kontrola servisnih ventila	<input type="checkbox"/>
Provera aktivnog mulja	Test sedimentacije	<input type="checkbox"/>
Provera kompresorskog filtera	Ako kompresor poseduje filter	<input type="checkbox"/>
Provera tretirane vode	Uzorkovanje, voda mora biti providna i bez neprijatnih mirisa	<input type="checkbox"/>
Dokumentacija	Provera dostupne dokumentacije (uputstvo za uređaj i održavanje)	<input type="checkbox"/>
Pražnjenje taložnog prostora	Prema proveri ispunjenosti	<input type="checkbox"/>
Čišćenje zidova tanka	Prilikom pražnjenja uređaja	<input type="checkbox"/>

Interval > 24 meseca

Aktivnost	Opis postupka	Provereno
Zamena lamela/membrana na kompresorskim jedinicama do VAT 250	Prema uputstvu za kompresore	<input type="checkbox"/>

Interval > 5-8 godina

Aktivnost	Opis postupka	Provereno
Zamena aeracionih elementa	Po vizuelnoj proveri aeracije u tanku za aktivaciju (u slučaju potrebe)	<input type="checkbox"/>

Napomena:

Nakon završetka radova na održavanju, postrojenje se mora ponovo pustiti u rad nakon test rada. Potrebno je pripremiti Zapisnik o održavanju/Servisni izveštaj, koji sadrži informacije o svim izvedenim radovima i bitne podatke. Ukoliko je uočen kvar koji nije moguće otkloniti, o tome treba odmah obavestiti operatora postrojenja u pisanoj formi od strane tehničara koji vrši radove održavanja.

Serviser: _____ Važi uz servisni izveštaj broj: _____ od _____